

## 嘉南藥理大學 105 學年度 第二次水質檢驗報告

- 一、 依據：依「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第六條及第七～十一條規定執行飲用水設備之定期維護工作及辦理飲用水水質狀況檢測，至少應每隔三個月檢測一次，每次應執行抽驗台數之比例為總台數的八分之一台，未達一台以一台計，且採輪流、迴避前已完成檢驗設備之方式辦理。
- 二、 水質採樣日期：105 年 12 月 15 日採樣。
- 三、 環保署現行飲用水水質（大腸桿菌群）標準： $\leq 6\text{CFU}/100\text{mL}$
- 四、 本次水質採樣結果：  
校內飲水機：全部及格，結果詳見附件。

序號	棟別	編號	大腸桿菌群 檢測值(CFU/100ml)
1	行政大樓	A701	<1
2	松田大樓	B601	<1
3	教學大樓	C226	<1
4	教學大樓	C308	<1
5	食品大樓暨實習藥廠	F205	<1
6	休閒理療暨研究大樓	M4F	<1
7	幼保大樓	Y401	<1
8	王趁紀念圖書館	L4F	<1
9	王趁紀念圖書館	L6F	<1
10	王趁紀念圖書館	L7F	<1
11	王趁紀念圖書館	L5F	<1
12	資訊暨教學大樓(南棟)	Q302	<1
13	資訊暨教學大樓(南棟)	Q401	<1
14	資訊暨教學大樓(北棟)	Q518	<1
15	資訊暨教學大樓(北棟)	Q513	<1
16	英傑三舍	D13F	<1
17	英傑一舍	D25F	4
18	錦篆一舍(A)	D47F	<1
19	錦篆二舍(B)	D56F	<1
20	錦篆三舍(C)	D67F	<1
21	錦篆四舍(D)	D75F	<1
22	錦篆五舍(E)	D86F	<1
23	李金星實驗大樓	N3F	<1
24	幼稚園	Y105	<1
25	幼稚園	靜置水 Y106	<1
26	輝振大樓	K9F	<1
27	錦篆六舍(F)	D98F	<1
28	錦篆六舍(F)	D99F	<1
29	錦篆六舍(F)	D910F	<1
30	錦篆七舍(G)	D107F	<1
31	錦篆七舍(G)	D108F	<1
32	錦篆七舍(G)	D109F	<1
33	英傑五舍(S)	D11209	<1

34	英傑五舍(S)	D11309	<1
35	英傑五舍(S)	D11409	<1
36	英傑五舍(S)	D11509	<1

【<1 是依據環保署環境檢驗所的法規標示。】