

## 嘉南藥理大學 109 學年度 第二次水質檢驗報告

- 一、 依據：依「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第六條及第七～十一條規定執行飲用水設備之定期維護工作及辦理飲用水水質狀況檢測，至少應每隔三個月檢測一次，每次應執行抽驗台數之比例為總台數的八分之一台，未達一台以一台計，且採輪流、迴避前已完成檢驗設備之方式辦理。
- 二、 水質採樣日期：109 年 12 月 17 日採樣。
- 三、 環保署現行飲用水水質（大腸桿菌群）標準： $\leq$  6CFU/100mL
- 四、 本次水質採樣結果：  
校內飲水機：全部及格，結果詳見附件。

序號	棟別	編號	大腸桿菌群檢測值 (CFU/100ml)
1	行政大樓	A103	<1
2	松田大樓	B701	<1
3	教學大樓	C221	<1
4	環境永續大樓	E7F	<1
5	食品大樓暨實習藥廠	F5F	<1
6	休閒理療暨研究大樓	M6F	<1
7	休閒理療暨研究大樓	M7F	<1
8	王趁紀念圖書館	L7F	<1
9	王趁紀念圖書館	L8F	<1
10	英傑一舍	D25F	<1
11	錦篆一舍(D4)	D47F	<1
12	錦篆一舍(D4)	D48F	<1
13	錦篆二舍(D5)	D57F	<1
14	錦篆二舍(D5)	D58F	<1
15	錦篆三舍(D6)	D67F	<1
16	錦篆三舍(D6)	D68F	<1
17	錦篆四舍(D7)	D73F	<1
18	錦篆五舍(D8)	D85F	<1
19	李金星實驗大樓	N4F	<1
20	輝振大樓	K626	<1
21	輝振大樓	K701	<1
22	輝振大樓	K705	<1
23	錦篆六舍(D9)	D97F	<1
24	錦篆六舍(D9)	D98F	<1
25	錦篆七舍(D10)	D106F	<1
26	錦篆七舍(D10)	D107F	<1
27	英傑五舍(D11)	D111011	<1
28	幼稚園	Y1F	<1
29	幼稚園	Y106 靜置水	<1
30	英傑六舍(D12)	D12313	<1
31	英傑六舍(D12)	D12402	<1
32	英傑六舍(D12)	D12411	<1
33	英傑六舍(D12)	D12413	<1
34	英傑六舍(D12)	D12502	<1
35	英傑六舍(D12)	D12511	<1
36	英傑六舍(D12)	D12513	<1

37	英傑六舍(D12)	D12602	<1
38	英傑六舍(D12)	D12611	<1
39	英傑六舍(D12)	D12613	<1
40	英傑六舍(D12)	D12702	<1
41	英傑六舍(D12)	D12711	<1
42	英傑六舍(D12)	D12713	<1
43	英傑六舍(D12)	D12802	<1
44	英傑六舍(D12)	D12811	<1
45	英傑六舍(D12)	D12813	<1
46	英傑六舍(D12)	D12902	<1
47	英傑六舍(D12)	D12911	<1
48	英傑六舍(D12)	D12913	<1
49	英傑六舍(D12)	D121011	<1
50	英傑六舍(D12)	D121013	<1

【<1 是依據環保署環境檢驗所的法規標示。】

序號	棟別	編號	大腸桿菌群檢測值 (CFU/100ml)
1	行政大樓	A103	
2	松田大樓	B101	
3	松田大樓	B701	
4	教學大樓	C221	
5	教學大樓	C308	
6	環境永續大樓	E7F	
7	食品大樓暨實習藥廠	F5F	
8	休閒理療暨研究大樓	M6F	
9	休閒理療暨研究大樓	M7F	
10	王趁紀念圖書館	L7F	
11	王趁紀念圖書館	L8F	
12	王趁紀念圖書館	L102	
13	資訊暨教學大樓(南棟)	Qs402	
14	資訊暨教學大樓(南棟)	Qs501	
15	資訊暨教學大樓(北棟)	Qn613	
16	資訊暨教學大樓(北棟)	Qn7F	
17	英傑一舍	D25F	
18	錦篆一舍(D4)	D47F	
19	錦篆一舍(D4)	D48F	
20	錦篆二舍(D5)	D57F	
21	錦篆二舍(D5)	D58F	
22	錦篆三舍(D6)	D67F	
23	錦篆三舍(D6)	D68F	
24	錦篆四舍(D7)	D73F	
25	錦篆五舍(D8)	D85F	
26	李金星實驗大樓	N4F	
27	輝振大樓	K626	
28	輝振大樓	K701	
29	輝振大樓	K705	
30	錦篆六舍(D9)	D97F	
31	錦篆六舍(D9)	D98F	
32	錦篆七舍(D10)	D105F	
33	錦篆七舍(D10)	D105F	
34	英傑五舍(D11)	D111011	
35	幼稚園	Y1F	
36	幼稚園	Y106 靜置水	
	英傑三舍	D13F	
	英傑五舍(D11)	D11711	

39	司令台	J101	
40	體育館	G101	

【<1 是依據環保署環境檢驗所的法規標示。】